



**СейсмоБезопасность**  
СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ

**Система добровольной сертификации  
в области сейсмостойкости, виброустойчивости, вибропрочности,  
стойкости к климатическим воздействующим факторам**

119311, г.Москва, ул. Крупской, д.8, корп. 3

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

Серия 001 № 600

**Выдан**

Общество с ограниченной ответственностью «ЭТРА-спецавтоматика»

Адрес: 630015, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планетная, дом 30,  
корпус 5, этаж 1, южные бытовые

Фактический адрес: 630015, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица  
Планетная, дом 30, корпус 5, этаж 1, южные бытовые

Телефон: +7(383)278-72-59, e-mail: etra.s@yandex.ru

(наименование организации, получившей сертификат)

**Настоящий сертификат удостоверяет, что продукция**

Оповещатель пожарный комбинированный «Плазма», выпускаемый по

ТУ 4371-014-11861194-2010

(наименование продукции)

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ГОСТ**

(наименование нормативного документа)

ГОСТ 30546.1-98, ГОСТ 30546.2-98, ГОСТ 30546.3-98

(исполнение сейсмостойкости (9) баллов по шкале MSK-64).

**НА ОСНОВАНИИ**

(наименование протокола испытаний, актов проверок)

Протокола испытаний № 127-21/11от 18.11.2021 года, выданных Испытательным центром  
электротехнических изделий «Строймонтаж», регистрационный № РОСС RU.31297.04ЖТУ0.004.

**Орган по сертификации: Общество с ограниченной ответственностью  
«Центр сертификации «ВЕЛЕС»**

Фактический адрес: 195009, г. Санкт-Петербург, ул. Академика Лебедева, д. 12,  
корп. 2, лит. А, эт. 2, комн. 26

Регистрационный номер: СБ.ОС.011

Дата регистрации: 22.11.2021

Срок действия сертификата: 21.11.2024

Руководитель органа  
по сертификации



Родзивон Г.А.

(ФИО)

(подпись)

Санкт-Петербург