



## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00518/21

Серия **RU** № **0328901**



**ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ** Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

**ЗАЯВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЭТРА-спецавтоматика». Место нахождения (адрес юридического лица): 630015, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планетная, дом 30, корпус 5, этаж 1, южные бытовые. Основной государственный регистрационный номер: 1025401937043. Телефон: +73832787259. Адрес электронной почты: etra.s@yandex.ru.

**ИЗГОТОВИТЕЛЬ** Общество с ограниченной ответственностью «ЭТРА-спецавтоматика». Место нахождения (адрес юридического лица): 630015, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планетная, дом 30, корпус 5, этаж 1, южные бытовые. Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 630015, РОССИЯ, Новосибирская область, город Новосибирск, улица Планетная, дом 30, корпус 5. Основной государственный регистрационный номер: 1025401937043.

**ПРОДУКЦИЯ** Извещатели пожарные многоточечные серии "ProCab": тепловые ИП101-1-Р-МТ "ProCab", газовые ИП435-6-Р-МТ "ProCab", комбинированные (тепло-газовые) ИП101/435-2-Р-МТ "ProCab"; серии "ProCab-Ex": тепловые ИП101-1-Р-МТ-Ex "ProCab-Ex", газовые ИП435-6-Р-МТ-Ex "ProCab-Ex", комбинированные (тепло-газовые) ИП101/435-2-Р-МТ-Ex "ProCab-Ex", выпускаемые в соответствии с ТУ 4371-003-50385815-2013 «Извещатели пожарные многоточечные "ProCab" ИП101-1-Р, ИП435-6-Р, ИП101/435-2-Р».

Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8531 10 300 0

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ** Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

**СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ** Протокола сертификационных испытаний ППБ-402/09-2021 от 08.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «НОРМАТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ЖЭ01), протокола ППБ-773/09-2021 от 06.09.2021 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная сертификационная компания» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 462-СС/05-2021 от 26.05.2021 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).

Схема сертификации: 1с.

**ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ** ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний», раздел 4. Условия хранения – согласно группе 3 ГОСТ 15150. Срок хранения – 12 месяцев. Срок службы – 10 лет.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 10.09.2021 **ПО** 09.09.2026  
**ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

*(подпись)*  
*(подпись)*



Грейдис Николай Михайлович (Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна (Ф.И.О.)